



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида»

В.В. Баженова
В.В. Баженова

01.09.2023

План устранения нарушений

МБДОУ «Старобачатский детский сад общеразвивающего вида» от Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Белово, городского округа Краснобродский, Беловского и Гурьевского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области – Кузбассу предписание № 2308/003 – 42/297 – В/ПВП «Об устранении нарушений обязательных требований»

№	Нарушения, сроки устранения нарушений	Принятые меры	Дата устранения	Отметка о выполнении
1	Допущена эксплуатация системы пожарной сигнализации со сроком более 10 лет, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующих сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке (ч.1	Написано ходатайство на Начальника управления образования администрации Беловского муниципального округа Ю.А. Жданой Об устранении нарушений	Ходатайство от 06.09.2023 № 26	Выполнено
		Выполнен проект ООО «Стройавтоматика» «Сети системы аврийного внутреннего освещения зданий	Проект от 03.10.2023	Выполнен
		Выполнена рабочая документация ООО «Стройавтоматика» «Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуа-	Рабочая документация от 16.10.2023	Выполнено

ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	цией		
	Написано ходатайство на установку новой системы аварийного внутреннего освещения зданий и автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	Ходатайство от 23.11.2023 № 38	Выполнен
	Установка новой системы аварийного внутреннего освещения зданий и автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	Установка 31.08.2024	